



Pos.	Descrizione	Materiale	Note
1	attacco filettato	AISI 304	ISO 7-1
2	anello	AISI 304	
3	soffietto	AISI 321	
4	treccia	AISI 304	
5	anello	AISI 304	
6	attacco filettato	AISI 304	EN ISO 228-1

	P_{max} [MPa] ⁽¹⁾	T [°C]
3/8"	3	-10 / +200
1/2"	3	
3/4"	2.5	
1"	2	
1 1/4"	1.5	
1 1/2"	1	
2"	0.8	
2 1/2"	0.8	

⁽¹⁾ pressione applicata gradualmente e non derivante da carichi d'urto quali colpi d'ariete.

direttiva 2014/68/UE - dichiarazione di conformità

costruttore: Unitech srl – Via Paverano 22 – Savignone – GE

Categoria: I Procedura applicata: modulo A Diametri nominali: 1 1/4" - 2 1/2"
 Normative applicate: EN ISO 15609 EN ISO 15614 EN ISO 10380 ISO 7-1 EN ISO 228-1
 Materiali delle parti in pressione: AISI 321 S235JR

Noi dichiariamo che la progettazione, la costruzione, i materiali e i controlli del materiale sopra descritto.
 Savignone 19/07/16

Unitech srl
 Il Responsabile GSQ

