




serie GS



giunti

direttiva 2014/68/UE - dichiarazione di conformità

Costruttore: Unitech srl –Via Paverano 22 – Savignone (GE)

Categoria: I

Procedura applicata: modulo A

Diametri nominali: 25-200

Campo di applicazione								
T [°C]	40	60	80	100	150	200	250	300
P [Mpa] ⁽¹⁾	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9

(1)pressione applicata gradualmente e non derivante da carichi d'urto quali colpi d'ariete.

Normative applicate: UNI EN ISO 15609 UNI EN ISO 15614 UNI EN ISO 10380 EN 1092-1

Materiali delle parti in pressione: AISI 321 C22E S235JR

Noi dichiariamo che la progettazione, la costruzione, i materiali e i controlli del materiale sopra descritto rispondono ai requisiti della Direttiva 2014/68/UE.

Savignone 19/07/16

Unitech srl

Claudio Morandi